

Учетный номер в ЕРКНМ 24230041000105980236 от 03.05.2023
Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий:



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

№ 7762

г. Минусинск

«17» мая 2023 г.

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске
Лазаревой Ларисой Алексеевной при проведении профилактического визита в
отношении муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 1» (сокращенное наименование -
МОБУ «ООШ № 1»), ОГРН 1022401537762, ИНН 2455019383, юридический
адрес: 662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Набережная, 93а,
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
выразившиеся в наличии ученической мебели (столы, стулья) с дефектами и
повреждениями покрытия в кабинете № 206 иностранного языка – 16 столов,
32 стула; в кабинете № 204 математики – 16 столов, 32 стула.

2. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
выразившиеся в наличии неровных стен, имеющих дефекты на поверхности и

признаки поражения грибом, на лестничной клетке, ведущей в спортивный зал, в спортивном зале.

3. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии неисправных и перегоревших ламп на потолочных светильниках в кабинете № 207 биологии-химии, в кабинете № 206 иностранного языка, в кабинете № 104 начальных классов, в кабинете № 103 начальных классов.

4. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии оборудования окон в кабинете № 207 биологии-химии, в кабинете № 208 физики регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника.

5. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в оборудовании потолочных светильников в учебном кабинете № 207 биологии-химии разными типами ламп.

6. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отсутствии оборудования лаборантской кабинета химии вытяжным шкафом.

7. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в наличии оборудования спортивной площадки неровным покрытием с выбоинами и дефектами и отсутствия беговых дорожек.

8. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела 5 п. 144. (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в несоответствии уровней искусственной освещенности кабинета № 206 иностранного языка, в кабинете № 207 биологии и химии.

9. Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела 5 п. 144. (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», выразившиеся в несоответствии коэффициента пульсации освещенности в кабинете № 206 иностранного языка, в кабинете № 207 биологии и химии, в кабинете № 208 физики, в кабинете № 104 начальных классов.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Устранить выявленные нарушения обязательных требований ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения нарушений: 04.08.2024

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 1», юридический адрес: 662605, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Набережная, 93а.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске по адресу: 662610, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Комарова, 1; тел./факс: 8-391-325-70-88; E-mail: minusinsk@24.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 04.08.2024 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске



Л.А. Лазарева